DOKUMENTASJON MÅNEDLIG EGENKONTROLL

FIRMA:

DATO/ÅR	mnd Slukke midler	mnd Rømnings veier	mnd Branndører	mnd Nødlys/ ledelys	mnd Merking/ skilting	mnd Brannskap	mnd Varme kilder	Mnd Opplæring Nyansatte	 Signatur	MERKNADER
										.

Slukkemidler: Sjekk at apparater er på plass og i orden/sprinkleranlegg
Rømningsveier: Rømningsveier skal til enhver tid være ryddige
Branndører: Sjekk at de går igjen og at de lett kan åpnes
Nødlys: Lyser alle rømningslys?
Merking / skilting: Er alle skilter som viser brannskap / utgang i orden
Brannskap: Lar dør til brannskap seg åpne og sjekk samtidig at ventil til slange er i orden
Varmekilder: Panelovner, kaffetraktere, vannkokere osv.
Opplæring nyansatte: Har evt. nyansatte fått grunnleggende brannvernopplæring og forelagt branninstruks?

Dette skjema fylles ut og **skal** returneres til ansvarlig brannvernleder den 1. i hver mnd. Jfr. samarbeidsavtale.

mailto: iaa@frydenbo.no